

МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

Корпус 1



Центральный вход в здание
(фото 1)



Центральный вход на территорию учреждения
(фото 2)




(фото 3)



Внутренние входные
двери
ширина – 0,9м
(фото 4)



Высота порога не
более 2,5 см
(фото 5)




Пути движения в
учреждении

Поручни с одной
стороны лестничного
марша
(фото 6)



Перила оборудованы
сигнальной лентой с
рельефно – точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
(фото 7)



Ширина марша – 125
см
(фото 8)




Высота ступени – 15
глубина проступи –
30 см
(фото 9)



Коридоры, холлы
оборудованы
информационными
табличками
выполненные
рельефно – точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
(фото 10)



(фото 11)



Ширина пути
движения – 140 см.

(фото 12)



Крепление коврового
покрытия на пути
следования инвалида
(фото 13)

Корпус 2



Центральный вход в
здание
(фото 1)



Центральный вход на территорию учреждения
(фото 2)



(фото 3)

		<p>Внутренние входные двери ширина – 0,9м (фото 4)</p>
		<p>Высота порога не более 2,5 см (фото 5)</p>
		<p>Ширина марша – 125 см (фото 6)</p>
		<p>Высота ступени – 15 глубина проступи – 30 см (фото 6)</p>



Ширина пути
движения – 140 см.

Крепление коврового
покрытия на пути
следования инвалида
(фото 7)

